NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S. C.
Av Lomas de Sotelo 1097, Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Ciudad de México, CDMX
Tel: 55 5395 0777 | servicioconcompromiso@nyce.org.mx | www.nyce.org.mx

NYCE
A QIMA COMPANY

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Certificado No.: **CC-NYCE175**

Normalización y Certificación NYCE, S.C. (NYCE), otorga el presente Certificado de Cumplimiento con base en los informes de resultados de pruebas, con No. **LABTRU-477-EE0725, LABTRU-478-EE0725, LABTRU-479-EE0725 y LABTRU-480-EE0725,** emitidos por el laboratorio: **Truper, S.A. de C.V.,** con número de Acreditación **EE-167-008/10,** en términos de la Legislación vigente; y el informe de resultados con No. **CEDEIM 25 017,** emitido por el laboratorio: **Centro de Desarrollo, Educación e Investigación de México, S.A. de C.V.,** con reconocimiento de NYCE **LPCE03-22,** en términos del inciso 6.2.2 de la NMX-EC-17065-IMNC-2014.

De acuerdo al procedimiento PCP010 de NYCE y a la solicitud con clave de evaluación: **ST-NYCE 25 CP AM (ST-215) 001 001,** se otorga el presente certificado con Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y evaluación al producto a la empresa:

ADS MEXICANA, S.A. DE C.V.

con domicilio en: Carretera a Villa García km 0.8, Zona Industrial del Poniente, Santa Catarina, Nuevo León, México, C.P. 66370.
R.F.C. AME9903124M9

del siguiente producto:

Producto: **TUBOS CONDUIT CORRUGADOS---**
Marca: **ADS MEXICANA ---**
Dimensiones: **PRESENTACIÓN EN ROLLO: 38 mm; 50 mm; 75 mm; 100 mm; 150 mm; PRESENTACIÓN EN TRAMO: 50 mm; 75 mm; 100 mm; 150 mm; 200 mm ---**
Tipo: **N250; N450 ---**
Clasificación: **PROPAGADOR A LA FLAMA ---**
Uso: **CONDUCCIÓN Y PROTECCIÓN DE CONDUCTORES AISLADOS Y/O CABLES EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS O SISTEMAS DE COMUNICACIÓN ---**
Material: **POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) ---**
Descripción del producto: **CURVABLES ---**
País de origen: **MÉXICO ---**
Fábrica: **PARQUE No. 10, PARQUE INDUSTRIAL, JILOTEPEC DE MOLINA, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 54240 ---**

De conformidad con la Norma Internacional **IEC 61386-24*** "Sistemas de tubos para la conducción de cables - Parte 24: Requisitos particulares - Sistemas de tubos enterrados bajo tierra", publicada el 14 de julio de 2004. El presente Certificado de Cumplimiento se expide en la Ciudad de México, el día **12-sep-2025**, con vigencia de **3 (tres) años**, para los efectos que convengan al interesado. La validez de la vigencia estará sujeta al resultado del seguimiento correspondiente.

NYCE
A QIMA COMPANY
EN CASO DE EXISTIR UNA CONTROVERSIA NYCE, ÚNICAMENTE RESPALDARÁ EL ORIGINAL DEL CERTIFICADO

00175ST25

Certificó: _____
América Carolina Hernández Arias

Analizó: _____
Andrés Rodríguez Posada

*Esta norma no se encuentra dentro del alcance de la acreditación del Organismo de Certificación de Producto de Normalización y Certificación NYCE, S.C.